

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 6/ _____**

г.Степногорск
Место составления

16.02.2024 г.
Время 11:1

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Степногорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 6 от 05.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

КАПАСОВ ЕРЖАН ТУЛЕГЕНОВИЧ - Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

АЛПЫСОВ НУРХАН КАЙДАРОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

САЛПЫКОВ САКЕН АСКАРОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

БАЙМУХАМЕТОВ МАДИЯР ЖЫЛКЫБАЙУЛЫ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

ВАРКЕНТИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ - Инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Степногорск

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 имени Ахмета Байтурсынулы города Степногорск отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 имени Ахмета Байтурсынулы города Степногорск отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, г.Степногорск, Степногорск, 2 (Микрорайон), 14.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 12.02.2024 - 16.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 имени Ахмета Байтурсынулы города Степногорск отдела образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
---	--	---

1	Установлена решетка на окне в пути эвакуации через правое крыло. Основание: п.п.8, п.24 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 42 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Допускается загромождение прохода к огнетушителю в столовой школы. Основание: п.п.5 п.24 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В вентиляционном помещении в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями образованное отверстие и зазор заделать не горючим материалом. Основание: п.23 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 52 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Объемный световой знак пожарной безопасности "Выход" на 2 этаже в не рабочем состоянии. Основание: п.35 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Путь эвакуации левого крыла загроможден различными (железными деревянными) материалами. Основание: п.п.6, п.24 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	На 1 этаже в инвентарной используется приемник электрической энергии с нарушением конструкции и систем защиты, предусмотренных заводом-изготовителем (плафон), также в малом спорт зале используется незакрепленное электроустановочное изделие (розетка). Основание: п.п.2 п.86 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	На 1 этаже в холле допускается монтаж электроустановки на горючем	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	оснований (розетка). п.79 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	С обучающимися школы не организовываются инструктивные занятия по изучению правил пожарной безопасности. Основание: п.200 Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 об утверждении Правил пожарной безопасности.;	П. 1 "Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений"

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

[Handwritten signature]

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Котушко А. Е.

[Handwritten signature]

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Замечаний нет

Приложение на «__» листах

«16» от 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.